

HEVELIANUM

DPZ.26.1.2020

Gdańsk, dnia 22.09.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie wynikającym z przepisu art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości poniżej 750 000 EURO, na świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób, mienia i nieruchomości oraz obsługi parkingów i terenu będących w trwałym zarządzie Hevelianum w Gdańsku, znak DPZ.26.1.2020

Działając na podstawie § 7 ust 2 Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Ogłoszenia oraz dokonuje zmiany jego treści.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
1.	Proszę o podanie pełnej specyfikacji instalacji PPOŻ, SSWiN oraz CCTV podlegających konserwacji wraz z podaniem ilości poszczególnych elementów.	Instalacje p.poż: 3 centrale Polon 4900 obsługujące 6 obiektów, schematy blokowe układu central w załączniku. Instalacje CCTV: 5 Serwerów Alnet odpowiedzialnych za 121 kamer 1 Serwer Novus odpowiedzialny za 26 kamer 1 rejestrator Kenik odpowiedzialny za 8 kamer 1 rejestrator Novus Odpowiedzialny za 3 kamery Instalacje SSWiN: Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany do montażu nadajników przeciw włamaniowych we wskazanych przez Zamawiającego miejscach (9 lokalizacji). Obiekt zamawiającego jest wyposażony w system sygnalizacji włamania i napadu Satel Integra.

		<p>Na obiekcie znajduje się 7 konsol przy pomocy których pracownicy zabierają oraz rozbrajają obiekty podzielone na strefy. Zamawiający nie dysponuje szczegółową informacją ile czujek znajduje się na całym obiekcie. Dodatkowo, w pomieszczeniu ochrony znajduje się system wizualizacji do którego wpięte są systemy alarmowe oraz przeciwpożarowe za pomocą, którego można obserwować status danych stref.</p>
2.	<p>Wg pkt 11 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawia raport miesięczny z poprzedniego miesiąca z przeglądu systemu SSP, SSWiN oraz CCTV. Czy Zamawiający ma dokonać usługi konserwacji całości systemów co miesiąc? Proszę o sprecyzowanie częstotliwości konserwacji i przeglądów urządzeń ppoż, SSWiN oraz CCTV</p>	<p>Wykonawca na zlecenie Zamawiającego raz w miesiącu wykonuje przegląd instalacji SSP, SSWiN oraz CCTV na podstawie którego przedstawia raport miesięczny z poprzedniego miesiąca. Inspekcję oraz konserwację Wykonawca dokonuje minimum raz w roku, po przejściu obiektu oraz w zależności od wyników miesięcznych przeglądów oraz stanu technicznego instalacji o których mowa wyżej.</p>
3.	<p>W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu publicznego na ochronę obiektów Hevelianum ,proszę o wyjaśnienie kwestii związanej z przekazaniem obiektu Hevelianum innemu wykonawcy w przypadku wygrania przez tegoż przetargu i ewentualnego nałożenia kary w wysokości 5000 zł za odmowę przekazania. Wnosimy o wykreślenie z SIWZ tego punktu ,albowiem ,to na Zamawiającym ciąży obowiązek przyjęcia i przekazania własnego majątku do ochrony innemu podmiotowi po zakończeniu i rozliczeniu ochrony z aktualnym wykonawcą .Prosimy zatem o odpowiedź na to pytanie ,które jest dla nas ważne z powodu wiszącego nad potencjalnym wykonawcą szerokiego wachlarza kar</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z treści Ogłoszenia jak i umowy zapisu stanowiącego o możliwości nałożenia kary za nieprzekazanie obiektów oraz systemów podmiotowi, który zostanie wyłoniony w postępowaniu po zakończeniu umowy podpisanej w wyniku przedmiotowego postępowania. Spowodowane jest to koniecznością zachowania ciągłości świadczenia usługi w możliwie jak najprostszym i najwygodniejszym sposobie dla obu stron. Przekazanie podmiotowi, o którym mowa powyżej kluczowych informacji związanych z realizacją zamówienia, umożliwiającą świadczenie usługi w sposób płynny i bez przerw jest wymogiem Zamawiającego. Biorąc pod uwagę wymagany profesjonalizm świadczenia usługi, dla żadnej ze stron powyższe czynności nie powinny nastręczać problemów. Realizowanie usługi w sposób należyty w całym czasie trwania umowy, również w trakcie przekazania obowiązków jest</p>

HEVELIANUM

DPZ.26.1. 2020

		kwestią oczywistą i wymaganą przez Zamawiającego, natomiast zakres stosowania szerokiego wachlarzu kar, o którym wspomniano w pytaniu leży wyłącznie w gestii Wykonawcy zamówienia, od jego kompetencji oraz staranności.
--	--	---

Z poważaniem